

Gliwice, r.

nr kor.

Dotyczy: " **Remont pokrycia dachowego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 25 ul. Rydygiera 10, 44-100 Gliwice**".

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zespół Przedszkoli Miejskich
Nr 2 W Gliwicach
ul. Młodych Patriotów 10
44-122 Gliwice

tel. +48 32 230 09 39
fax +48 32 230 09 39
sekretariat@zpm2.gliwice.eu

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

W dniu 07.05.2020r do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:
Pyt. nr 1: W specyfikacji i przedmiarze wymagane jest zastosowanie jako izolacji dachu podwójnie styropapy jednostronnie laminowanej o gr. 15 cm EPS 100 w kolorze białym, lambda 0,034 - na rynku nie ma takiego materiału. Czy można zastosować styropapę w kolorze grafitowym, dla uzyskania wymaganej lambdy i odpowiedniego EPS ?
Pyt. nr 2: Czy dla zmniejszenia kosztów można zastosować jedną warstwę styropianu Dach - podłoga a na to warstwę styropapy jednostronnie I

Odpowiedź:

Mimo, że pytania złożono po terminie wymagającym odpowiedzi, Zamawiający in formuje, że:

Ad 1. W specyfikacji została zastosowana styropapa wg wskazań z ekspertyzy technicznej wykonanej jeszcze w 2019r.- stąd ujęcie takiego materiału w przedmiarze robót. Dla uzyskania wymaganych parametrów izolacyjności nie ma znaczenia kolor zastosowanego materiału izolacyjnego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie styropapy w innym kolorze pod warunkiem identycznych lub lepszych parametrów od sugerowanego materiału w przedmiarach robót.

Ad 2. Ze względu na wykonaną ekspertyzę techniczną i przyjętą w niej technologię wykonania pokrycia dachu, podpartą dodatkowo audytem energetycznym wskazującym na układ warstw izolacyjnych jak w przedmiarze robót, Zamawiający żąda wykonania robót zgodnie z technologią wskazaną w dokumentacji przetargowej (przedmiarze robót).

Odpowiedź na pytanie nr 2 jest spójna z treścią SIWZ, w której Zamawiający informuje, że nie dopuszcza składania ofert z rozwiązaniami alternatywnymi.

Z poważaniem

Mariola Jugowiec

Dyrektor Jednostki

Kopia aa.